

Изх№ 1280/126.04.16г.

ДО:

Всички заинтересовани лица за участие в открита процедура по ЗОП с предмет „Изпълнение на СМР по проект „Подобряване на енергийната ефективност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово чрез газификация на лечебното заведение, ремонт и реконструкция на котелната централа“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило запитване на основание чл.29 ал.1 от ЗОП отстрана на заинтересовано лице по открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Подобряване на енергийната ефективност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово чрез газификация на лечебното заведение, ремонт и реконструкция на котелната централа“

Ви изпращам следните разяснения:

Въпрос №1 "Моля за разяснение относно бойлер 2200 л. Производство на бойлер с една серпентина е до 2000 л. Над 2000 л са буфери за топла вода, които ако не се използват като бойлер, нямат гаранция. При промяна на съдовете, ще се стигне и до промяна на тръбната мрежа и арматура. Моля за проектанско решение?"

Отговор: Предвид обема и нуждата от топла вода в лечебното заведение са заложени бойлери с обем от 2500 л. Проектантите са изготвили работния проект съобразно обема на лечебното заведение и предлагането на пазара на бойлери за промишлени нужди с обеми над 2500 л и една серпентина. Всеки участник следва да се придържа към изискванията от одобрената от Възложителя документация и приложените проекти и скици.

На основание чл. 29, ал.2 от ЗОП настоящото разяснение да се публикува в профила на купувача на адрес <http://zop.mbalgabrovo.com/auction/163/> и да се изпрати на електронния адрес на лицето на правило Запитването.

26.04.2016 г
Габрово

Изп. директор
/Д-р Нели Савчева/

